

13.04.2021 r.

**Wyjaśnienie – zmiana do postępowania**

**„Zakopane, budynek Muzeum Jana Kasprowicza (1929r.) wraz z zagospodarowaniem terenu: prace konserwatorskie i restauratorskie”**

W zakresie prac związanych z dachem zmienia się brzemienne

„Krycie dachu gontami świerkowymi łupanymi „ na brzmienie:” Krycie dachu gontami świerkowymi analogicznie do istniejących”

Zmian wynika z kosztorysu inwestorskiego , który nie przewidział zastosowania gontów łupanych oraz z konieczności zachowania jednolitego wyglądu dachu. Połowa dachu jest pokryta gontami ciętymi które mają inny rozmiar jak gonty łupane.

Prezes  
Stowarzyszenia Przyjaciół Twórczości  
Jana Kasprowicza  
*mgr Piotr Kyc*